Spettabile
Studio di Architettura
Garretti Associati
Via Trieste 9
20146 Milano

c.a. Arch. Paolo Garretti

c.a. Arch. Serena Bruni

c.a. Arch. Federica Grott

Lissone, 24/03/2022

Oggetto: Genset DATA 4,

Egregi Signori,

come va Vs cortese richiesta, confermiamo che le modifiche apportate alla disposizione dei gruppi di emergenza non concorrono a variazioni significative della verifica previsionale di impatto acustico, essendo una semplice inversione di collocazione dei gruppi rispetto alla posizione originaria

Rimaniamo a completa disposizione per eventuali chiarimenti

Distinti saluti

Dott. Ing. Marcello Brugola